



DISTÂNCIAS - SOLICITANTE

--

INFORMAÇÕES DO PROJETO

ÁREA DO PROJETO:	GRAU DE RISCO:	OBRAS NO LOCAL:
URBANO		

- LEGENDA:**
- POSTE ORNAMENTAL DE AÇO GALVANIZADO H-90, COM BRAÇO DUPLO, PARA LUMINÁRIA FECHADA COM LAMPADA DE 250W VAPOR METÁLICO;
 - POSTE ORNAMENTAL DE AÇO GALVANIZADO H-90, COM BRAÇO ÚNICO, PARA LUMINÁRIA FECHADA COM LAMPADA DE 250W VAPOR METÁLICO;
 - LUMINÁRIA ABERTA COM LAMPADA DE 150W VAPOR METÁLICO, ACOPLADO EM BRAÇO CURVO DE AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO;
 - POSTE ORNAMENTAL DE CONCRETO CIRCULAR 13/200DAN, COM NÚCLEO PARA ACOPLAR 3 PÉTALAS DE LUMINÁRIA FECHADA PARA LAMPADA DE 400W VAPOR METÁLICO;
 - RAMAL DE LIGAÇÃO AÉREO COM CABO MULTIPLEXADO QUADRUPLÉ, NEUTRO, FASE, FASE-FASE;
 - REDE SUBTERRÂNEA COM CABO DE COBRE ISOLADO PVC 0,6/1KV, FASE, FASE, FASE E TERRA.
 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EQUIPADO COM: PARA-RAIO, ATERRAMENTO E CHAVE FUSÍVEL, A IMPLANTAR.
 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO EQUIPADO COM: PARA-RAIO, ATERRAMENTO E CHAVE FUSÍVEL, A EXISTENTE.
 - ATERRAMENTO EM BAIXA TENSÃO A IMPLANTAR
 - ATERRAMENTO EM BAIXA TENSÃO EXISTENTE
 - POSTE DT COM ANCORAS NO SOLO A SER IMPLANTADA EM BAIXA E ALTA TENSÃO
 - POSTE DT COM ANCORAS NO SOLO EXISTENTE EM BAIXA E ALTA TENSÃO
 - POSTE DT COM BASE CONCRETADA A SER IMPLANTADA EM BAIXA E ALTA TENSÃO
 - POSTE DT COM BASE CONCRETADA A SER IMPLANTADA EM BAIXA E ALTA TENSÃO
 - POSTE DT COM ANCORAS NO SOLO EXISTENTE EM BAIXA E ALTA TENSÃO
 - CHAVE FUSIVAL EM ALTA TENSÃO A SER IMPLANTADA
 - POSTE DT EXISTENTE A SER RETIRADO EM BAIXA E ALTA TENSÃO

CLASSIFICAÇÃO	a				
	b				
	c				
	FEITO	VISTO	APROV.	DATA	
ALTERAÇÕES					

OBSERVAÇÕES:

APOIO:



ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DIVERSAS RUAS DE MARCELÂNDIA-MT (RUA JOÃO BONDARO E CAMBIRA**)

Proprietário: *Arnóbio Vieira de Andrade*

ARNÓBIO VIEIRA DE ANDRADE
CPF: 03.238.967/0001-75
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - MT, RUA DOS REIS, Nº 777 - CENTRO

Alvaro Miguel
Eng.º Eletricista R# 138.067.238-0 CREA/CEM/MT

Escala: **Indicada** Ramal: 3#50(6,4) 15KV Tipo: "Trincheira e Baixa Tensão" Desenhista: **FELIPE QUEIROZ** Data: 01/11/2018 Folha: 05/ENE/18